

Addendum bij AF fiche T.V./061/1-C

Opmaakdatum fiche 30-04-2010 Goedkeuringsdatum fiche 18-04-2012

Materialengroep: Aanboorzadels

Materiaal: Gietijzer

Materiaalnummer: 18845, 18846, 18847, 18848

~~Het betreft een afwijking van de fiche~~ (doorhalen indien niet van toepassing)

Het betreft een keuze die gemaakt moet worden (doorhalen indien niet van toepassing)

In navolging van de vermelde fiche besluit Pidpa volgende normen te volgen.

Algemeen

Gekozen wordt voor type I met aansluiting binnendraad G 2".

Leveringsvoorwaarden aankoop Pidpa

Voor de bevestiging van het aanboorzadel mag ook een type voorgesteld worden met bouten en getapte schroefdraad in zadelstuk of schelp.

Voorkeur wordt gegeven aan zadels waarbij de montage met de minste handelingen kan uitgevoerd worden.

- Bv:
- Zelfde sleutelwijdte voor alle bouten.
 - Makkelijk wegdraaien van het afdekplaatje zonder dat de bouten moeten verwijderd worden.

Pidpa artikels met maatvoering zadel

Mat.nr. Pidpa	Materiaalnaam	diam.	
		1	2
		Min	Max
18845	AANBOORZADEL Z SCHUIF - TYPE AQUAFLANDERS PVC90 2" (GY)	90	90,6
18846	AANBOORZADEL Z SCHUIF - TYPE AQUAFLANDERS PVC110 2" (GY)	110	110,6
18847	AANBOORZADEL Z SCHUIF - TYPE AQUAFLANDERS PVC160 2" (GY)	160	161
18848	AANBOORZADEL Z SCHUIF - TYPE AQUAFLANDERS PVC225 2" (GY)	225	225,7