

Addendum bij AF fiche T.V./061/1-C

Opmaakdatum fiche 30-04-2010 Goedkeuringsdatum fiche 16-05-2017

Materialengroep: Aanboorzadels

Materiaal: Gietijzer

Materiaalnummer: 23424, 23425, 23426, 23427 en
23428

Het betreft een afwijking van de fiche (doorhalen indien niet van toepassing)

Het betreft een keuze die gemaakt moet worden (doorhalen indien niet van toepassing)

In navolging van de vermelde fiche besluit Pidpa volgende normen te volgen.

Algemeen

Gekozen wordt voor type I met aansluiting binnendraad G 2".

Modellen waar er geen draadafdichtingsmiddel (kemp of afdichtingspasta) wordt gebruikt, genieten de voorkeur.

Leveringsvoorwaarden aankoop Pidpa

Gekozen wordt voor type I met aansluiting binnendraad G 2".

Voor de bevestiging van het aanboorzadel mag ook een type voorgesteld worden met bouten en getapte schroefdraad in zadelstuk of schelp.

De waterdichting tussen het aanboorzadel en het koppelstuk moet bij voorkeur gebeuren aan de hand van een voegdichting, opdat er geen gebruik zou moeten gemaakt worden van draadafdichtingsmiddelen zoals kemp of afdichtingspasta.

De kleur van de coating van onderstaande artikels mag afwijken van de kleur bepaald in **AF TV/041/1-A**, in die zin dat ook andere kleuren dan blauw toegestaan worden.

De bouten zijn bekleed met een hars op basis van molybdeen of teflon en zink om gripperen te vermijden.

Voorkeur wordt gegeven aan zadels waarbij de montage met de minste handelingen kan uitgevoerd worden.

- Bv:
- Zelfde sleutelwijdte voor alle bouten.
 - Makkelijk wegdraaien van het afdekplaatje zonder dat de bouten moeten verwijderd worden.

Art 23427

Voorkeur wordt gegeven aan een geïntegreerde cassette. Gemonteerd opzetstuk met cassette wordt echter ook toegelaten.