

Addendum bij AF fiche T.V./063/3-F

Opmaakdatum fiche 27-08-2014 Goedkeuringsdatum fiche 21-02-2017

Materialengroep: Messing T-stuk voor controlekraan

Materiaal: uitzetvoeg met controlekraan

Materiaalnummer: 20953

~~Het betreft een afwijking van de fiche~~ (doorhalen indien niet van toepassing)

Het betreft een keuze die gemaakt moet worden (doorhalen indien niet van toepassing)

In navolging van de vermelde fiche besluit Pidpa volgende normen te volgen.

Algemene en Pidpa aankoop leveringsvoorwaarden

Voor Pidpa geldt type II: buisstuk met lengte 50mm

Op de binnendraad ½" dient een controlekraan voorzien te worden conform AF fiche T.V.015/1.