



Kelder: - Waterdicht
- Vorstvrij

Dekplaat: - Bestand tegen verkeerlasten en eventuele andere zware lasten.

Toegangsladder:

- sporten: - vierkant (min.20 mm. x min.20 mm.)
- voorzien van antislip
- h.o.h.-afstand onderling : max. 280 mm.
- lengte sport : min. 500 mm.
- hartafstand sport tot verticale muur: min.150 mm.

Deksel:

- Mangaf van min. 1.20 m. x 0.60 m. met deksel uit 2 of meerdere gelijke delen.(max. 35 kg/deel) door één man bedienbaar.
- Waterdicht sluiten
- Bestand tegen verkeerlasten en eventuele andere zware lasten.
- Ten allen tijde toegankelijk.

Wanden: - in beton of gemetste betonsteen of gemetste volle baksteen (waterdicht)

PE	Watermeter(s)	Meterput			ϕ wachtschede Minimum
		Lengte	Breedte	Diepte	
63 mm	ϕ 20 of ϕ 30 of ϕ 40 of ϕ 50/15	2.20 m	1.40 m	1.40 m	ϕ 150 mm
90 mm	ϕ 20 of ϕ 30 of ϕ 40 of ϕ 50/15 of ϕ 80/20	3.00 m	1.40 m	1.40 m	ϕ 200 mm
110 mm	ϕ 20 of ϕ 30 of ϕ 40 of ϕ 50/15 of ϕ 80/20 of ϕ 100/20	3.00 m	1.40 m	1.40 m	ϕ 200 mm
160 mm	ϕ 20 of ϕ 30 of ϕ 40 of ϕ 50/15 of ϕ 80/20 of ϕ 100/20 of ϕ 150/30	3.00 m	1.40 m	1.40 m	ϕ 250 mm

OPMERKING : de maten van de meterput zijn benaderende minimumafmetingen om in degelijke omstandigheden te kunnen werken. Bij gebruik van andere watermetercombinaties of toestellen gelden andere afmetingen.

G	Aanpassing diepte schede	2013-05-21	EPV		
E	Aanpassing nieuwe huisstijl	2013-05-21	EPV		
D.	Wijziging : hoogte inkomende schede, toegangsladder ipv trap, wanden put in beton of volle baksteen	2012-02-03	ED		
C.	Vervangen combinatiemeters 100/30 door 100/20 en 150/40 door 150/30	2006-08-29	K.B.		
B.	Tabel afmetingen meterput (verwijderen 2de verbruiksleiding + lengte meterput voor minibi)	2006-05-23	K.B.		
A	Lokatie toegangstrap - Tabel afmetingen meterput - Layout	2012-02-03	ED		
WIJZIGING				DATUM	
METERKELDER IN GEBOUW				DATUM	1990-09-25
				SCHAAL	GEEN
				GETEKEND	SV
				BLAD: 2	AANTAL: 2
				PLAN NR.:	C177
				KATHOD. BESCH.	KATH.

pidpa

VIERSELSEBAAN 5 2280 GROBBENDONK
Tel: 0800 90 300 - Fax : 03 260 60 03
e-mail: info@pidpa.be