

Addendum bij AF fiche T.V./061/01-C Aanboorzadels PN10 (Type I & II) voor PVC-U en PE HD leiding

Opmaakdatum fiche 30-04-2010 Goedkeuringsdatum fiche 02-12-2020

Materialengroep: Aanboorzadels

Materiaal: Gietijzer

Materiaalnummer: 23424, 23425, 23426, 23427 en
23428

Het betreft een afwijking van de fiche (doorhalen indien niet van toepassing)

Het betreft een keuze die gemaakt moet worden (doorhalen indien niet van toepassing)

In navolging van de vermelde fiche besluit Pidpa volgende normen te volgen.

Algemeen

Gekozen wordt voor type I met aansluiting binnendraad G 2".

Modellen waar er geen draadafdichtingsmiddel (kemp of afdichtingspasta) wordt gebruikt, genieten de voorkeur.

Leveringsvoorwaarden aankoop Pidpa

Gekozen wordt voor type I met aansluiting binnendraad G 2".

Voor de bevestiging van het aanboorzadel mag ook een type voorgesteld worden met bouten en getapte schroefdraad in zadelstuk of schelp.

De waterdichting tussen het aanboorzadel en het koppelstuk moet uitgevoerd kunnen worden zonder gebruik van draadafdichtingsmiddelen zoals kemp of afdichtingspasta. De afdichting (voeg, O-ring,...) maakt deel uit van het aanboorzadel.

De kleur van de coating van onderstaande artikels mag afwijken van de kleur bepaald in **AF TV/041/1-A**, in die zin dat ook andere kleuren dan blauw, uitgezonderd geel, toegestaan worden.

De bouten zijn bekleed om gripperen te vermijden.

Art 23427

Voorkeur wordt gegeven aan een geïntegreerde cassette. Gemonteerd opzetstuk met cassette wordt echter ook toegelaten.