

Gemiddelde samenstelling HOGE DRUK INGANG NET HOOGSTRATEN

Vanaf : 01/01/2024 tot : 01/01/2025 Plaatscode : 6120 Installatiecode : 381, 396 Norm : BVR 20 januari 2023

Parameter	Eenheid	Huidige rapporteer grens	Aantal	Mediaan	Min Norm A	Max Norm A
ESCHERICHIA COLI	kve/100 ml	1	54	< 1		0
ENTEROCOCCEN	kve/100 ml	1	54	< 1		0
TOTALE COLIFORMEN	kve/100 ml	1	54	< 1		0
KIEMEN BIJ 22 °C	kve/ml	1	54	3		
AEROMONAS	kve/100 ml	1	54	< 1		
GELEIDBAARHEID	µS/cm (bij 20 °C)	18	52	377		2500
TEMPERATUUR	°C		52	12.5		25.0
ZUURTEGRAAD		2	52	7.6	6.5	9.5
KLEUR KWANTITATIEF	mg/l Pt	2	4	6.9		20.0
TROEBELINGSGRAAD KWANTITATIEF	NTU	0.1	4	< 0.1		
VRIJE CHLOORRESTEN IN WATER	µg/l Cl2	50	3	< 50		250
GEBONDEN CHLOORRESTEN	µg/l Cl2	50	3	< 50		
TOTALE CHLOORRESTEN	µg/l Cl2	50	3	< 50		
OPGELOSTE ZUURSTOF	mg/l O2	0.3	12	8.6		
m-ALKALITEIT	mmol/l	0.05	52	3.63		
VRIJE CO2 BEREKEND (EVENWICHT)	mg/l CO2	0.05	52	9.09		
BICARBONATEN BEREKEND (EVENWICHT)	mg/l HCO3	3	52	220		
CARBONATEN BEREKEND (EVENWICHT)	mg/l CO3	0.2	52	0.43		
HYDROXIDEN BEREKEND (EVENWICHT)	mg/l OH	0.1	52	< 0.10		
SATURATIE-INDEX (EVENWICHT)			52	0.18	-0.50	
NITRIET	mg/l NO2	0.01	52	< 0.01		0.10
NITRAAT	mg/l NO3	0.5	52	1.9		50.0
NO2/0,5+NO3/50 (gewogen som)		0.03	52	0.04		1.00
AMMONIUM	mg/l NH4	0.05	52	< 0.05		0.50
CHLORIDEN	mg/l Cl	5	12	17.1		250.0
FLUORIDEN	µg/l F	20	12	118		1500
SULFAAT	mg/l SO4	4.5	12	11.4		250.0
BROMATEN	µg/l BrO3	2	12	< 2.0		10.0
CHLORIET	µg/l ClO2	50	4	< 50		250
CHLORAAT	µg/l ClO3	50	4	< 50		250
PERCHLORATEN	µg/l ClO4	1	1	< 1.0		13.0
CYANIDE	µg/l CN	3	4	< 3		50
TOTALE ORGANISCHE KOOLSTOF	mg/l C	0.5	12	1.6		
TOTALE FOSFOR via S/RQ	µg/l P	10	52	21		
UV ABSORPTIE BIJ 254 NM	Abs/m	0.1	12	4.9		
DROOGREST	mg/l	20	1	251		
NATRIUM	mg/l Na	0.5	48	10.0		
KALIUM	mg/l K	1	48	5.7		
SILICIUM	mg/l SiO2	0.5	4	21.9		
IJZER	mg/l Fe	0.005	52	0.007		0.200
CALCIUM	mg/l Ca	0.5	52	63.4		
MAGNESIUM	mg/l Mg	0.2	52	6.0		
TOTALE HARDHEID BEREKEND	°F	0.5	52	18.3		
TIJDELIJKE HARDHEID BEREKEND	°F	0.5	52	15.8		
ALUMINIUM	µg/l Al	2	52	< 2		200
ARSEEN	µg/l As	0.2	52	2.7		10.0
BOOR	µg/l B	10	52	56		1500

Gemiddelde samenstelling HOGE DRUK INGANG NET HOOGSTRATEN

Parameter	Eenheid	Huidige rapporteer grens	Aantal	Mediaan	Min Norm A	Max Norm A
CADMIUM	µg/l Cd	0.02	52	< 0.02		5.00
CHROOM	µg/l Cr	0.5	52	< 0.5		50.0
KOPER	µg/l Cu	0.5	52	1.0		100.0
KWIK	µg/l Hg	0.05	4	< 0.05		1.00
MANGAAN	µg/l Mn	0.5	52	< 0.5		50.0
NIKKEL	µg/l Ni	0.5	52	< 0.5		20.0
LOOD	µg/l Pb	0.5	52	< 0.5		10.0
ANTIMOON	µg/l Sb	0.2	52	< 0.2		10.0
SELEEN	µg/l Se	0.2	52	< 0.2		20.0
URANIUM	µg/l U	0.1	52	< 0.1		30.0
ZINK	µg/l Zn	2	52	< 2.0		200.0
GROEP BTEXS	µg/l	1	2	< 1.00		
BENZEEN	µg/l	0.25	2	< 0.25		1.00
STYREEN	µg/l	0.5	2	< 0.50		
SOM XYLENEN	µg/l	1	2	< 1.00		
1,2-DICHLLOORETHAAN	µg/l	0.25	2	< 0.25		3.00
SOM TRI + TETRACHLOORETHEEN	µg/l	0.5	2	< 0.50		10.00
SOM TRICHLOORBENZENEN	µg/l	0.1	2	< 0.10		
GROEP HALOFORMEN	µg/l	0.5	2	< 0.50		100.00
BROOMDICHLORMETHAAN	µg/l	0.5	2	< 0.50		60.00
SOM 5 HAA	µg/l	1	1	< 1		60
MONOBROOMAZIJNZUUR	µg/l	1	1	< 1.0		
MONOCHLOORAZIJNZUUR	µg/l	1	1	< 1.0		
DIBROOMAZIJNZUUR	µg/l	1	1	< 1.0		
DICHLORAZIJNZUUR	µg/l	1	1	< 1.0		
TRICHLOORAZIJNZUUR	µg/l	1	1	< 1.0		
METHYL-TERT-BUTYLEETHER	µg/l	0.5	2	< 0.50		
BAM	ng/l	15	2	< 15		
PEST_LCMS	ng/l	25	2	< 25		500
SOM POLYAROMATEN	ng/l	30	2	< 30		
SOM VAN 10 PAK'S	ng/l	7	2	< 7		100
BENZO(A)PYREEN	ng/l	3	2	< 3		10
SOM PFAS	ng/l	20	2	< 20		500
SOM PFAS-20	ng/l	15	2	< 15		100
MONOMEER ACRYLAMIDE	µg/l	0.025	1	< 0.025		0.100
ALFA TOTAAL	Bq/l	0.04	1	< 0.040		0.100
BETA TOTAAL	Bq/l	0.4	1	< 0.400		1.000
BETA RESIDUEEL	Bq/l	0.08	1	< 0.080		0.200
KALIUM 40	Bq/l	0	1	0.174		
RADON	Bq/l	10	1	< 10.0		100.0
TRITIUM	Bq/l	10	1	< 10.0		100.0