





ISOLATIEBOUTEN MET TOEBEHOREN VOOR FLENSVERBINDING

NOMINALE Ø DER LEIDING	Ø BOUT- GATEN A	AANTAL BOUT- GATEN	BUISJES IN BAKELIET		RONDSELS IN ST.			RONDSELS IN BAKELIET			BOUTEN IN STAAL								THEOR. LENGTE BOUT L	AANGENOMEN AFMETINGEN	
			UITW. Ø	INW. Ø	UITW. Ø	INW. Ø	DIKTE C	UITW. Ø	INW. Ø	DIKTE D	BEPALING DER VASTHECHTING							Ø DER BOUTEN B		LENGTE BOUT	
											2 RONDSELS BAKELIET	2 RONDSELS STAAL	1 RING STAAL F	1 FLENS STAAL E	1 RUBBER VOEG G	1 FLENS IN GIJ H	DIKTE MOER M				
25 V.	14	4	13	11	30	11	2,5	35	15	5	10	5	—	16	6	16	10	63	M 10	75	
25 L.	14	4	13	11	30	11	2,5	35	15	5	10	5	12	16	6	16	10	75	M 10	75	
40 V.	18	4	16	13	30	13	2,5	35	18	5	10	5	—	16	6	18	12	67	M 12	80	
40 L.	18	4	16	13	30	13	2,5	35	18	5	10	5	12	16	6	18	12	79	M 12	80	
60 L.	18	4	16	13	30	13	2,5	35	18	5	10	5	14	16	6	20	12	83	M 12	80	
80 L.	18	4	16	13	30	13	2,5	35	18	5	10	5	16	18	6	22	12	89	M 12	90	
100 L.	18	8	16	13	30	13	2,5	35	18	5	10	5	16	18	6	22	12	89	M 12	90	
125 L.	18	8	16	13	30	13	2,5	35	18	5	10	5	18	18	6	24	12	93	M 12	100	
150 L.	22	8	20	17	35	18	2,5	40	22	5	10	5	18	18	6	24	16	97	M 16	100	
200 L.	22	8	20	17	35	18	2,5	40	22	5	10	5	20	20	8	26	16	105	M 16	110	
250 V.	22	12	20	17	35	18	2,5	40	22	5	10	5	—	26	8	28	16	93	M 16	100	
300 V.	22	12	20	17	35	18	2,5	40	22	5	10	5	—	26	8	28	16	93	M 16	100	
350 V.	22	16	20	17	35	18	2,5	40	22	5	10	5	—	28	8	30	16	97	M 16	100	
400 V.	26	16	24	21	40	22	2,5	45	28	5	10	5	—	32	8	32	20	107	M 20	110	
500 V.	26	20	24	21	40	22	2,5	45	28	5	10	5	—	34	8	34	20	111	M 20	110	
600 V.	30	20	27	23	45	23	2,5	45	28	5	10	5	—	35	8	36	22	116	M 22	120	
700 V.	30	24	27	23	45	23	2,5	45	28	5	10	5	—	37	8	40	22	122	M 22	120	
800 V.	33	24	30	26	45	27	2,5	50	32	5	10	5	—	38	8	44	24	129	M 24	130	
900 V.	33	28	30	26	45	27	2,5	50	32	5	10	5	—	39	8	46	24	132	M 24	140	

B	Aanpassing nieuwe huisstijl	EPV	13-05-16
A	AANGEPAST AAN DE NIEUWE NORMEN		75-09-23
WIJZIGING			
ISOLATIEBOUTEN MET TOEBEHOREN			DATUM: 21-04-1964
VOOR FLENSVERBINDING			SCHAAL: geen
			KLASSEMENT: A 2
BLAD:	WIJZIGING:	PLAN Nr	
		C.101	
		BLADEN	

pidpa

VIERSELSEBAAN 5 2280 GROBBENDONK
Tel: 078 05 01 18 - Fax : 03 260 60 03
e-mail: info@pidpa.be