

A close-up photograph of a hand holding water, with a blue overlay on the left side of the image.

**Een nieuwe aansluiting voor drinkwater.
Technische fiche voor eengezinswoningen en
kleine appartementsgebouwen.**



Al aan water gedacht?

Handleiding voor eengezinswoningen en kleine appartementsgebouwen (max. vier watermeters).

Vorbereidende werken door aanvrager uit te voeren (zie tekeningen voor meer details)

	Uitgevoerd?
vastschroeven van betonplexplaat (18 mm) tegen de muur waar de watermeter wordt geplaatst	☐
plaatsen van waterdichte muurdoorgang diameter 110 mm (dmv. energiesteen of pvc-buis)	☐
plaatsen van pvc-buis diameter 110 mm, haaks op de as van de straat, in sleuf met 80 cm gronddekking, verbonden met de muurdoorgang diameter 110 mm	☐
afdichten van uiteinde pvc-buis aan straatzijde en aanduiden met merkteken	☐
breng het huisnummer en/of lotnummer aan op een goed zichtbare plaats	☐



Laat ons weten wanneer deze werken zijn voltooid. Wij nemen dan contact met je op om te kijken wanneer de watermeter kan worden geplaatst.

Let op:

- De watermeter mag niet geplaatst worden in ruimtes met privékarakter, zoals toilet, bad- of slaapkamer.
- De aarding van het gebouw mag niet verbonden zijn met de watermeter.
- De watermeter bevindt zich max. 75 meter van de openbare weg (bij grotere afstanden neem je contact op met Pidpa voor de plaatsing van een permanente meterput). De meteropstelling komt zo dicht mogelijk bij de muurdoorgang en mag bij toegang via de zijgevel max. 1 meter verwijderd zijn van de buitenmuur.
- De geplaatste pvc-buis mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
- Bij uitvoering plaatsen we één watermeter met dubbeldienstkraan waar je tijdens de bouwwerken water kan afnemen (beperkt debiet). Indien er meerdere watermeters nodig zijn, plaatsen we deze nadat
 - voor de binneninstallatie een keuringsattest is afgeleverd (meer info op www.pidpa.be/drinkwater/nieuwe-aftakking/keuring of via 078 05 01 18)
 - voor elke watermeter een afzonderlijke aanvraag is gebeurd. Ook hier moet een stopkraan en een goedgekeurde keerklep met leegloopkraantje voorzien worden door de klant.
- Vooraleer je je binnenleiding in dienst kan nemen, moet een gelijkvormigheidskeuring gebeuren. Pidpa kan deze keuring voor u uitvoeren. Meer info op <https://www.pidpa.be> of via 078 05 01 18.

Zorg dragen voor veiligheid

Overloop onderstaande aandachtspunten en zorg mee voor een veilige werkomgeving

	Gecontroleerd?
De ruimte waar de watermeter(s) geplaatst wordt is minstens 2,20m hoog, droog, proper, vrij van obstakels en voldoende verlicht. Zo kan de plaatsing van de nieuwe drinkwateraansluiting, controle, onderhoud en eventueel vervanging of herstelling van de watermeter makkelijk gebeuren.	☐
De werf en de plaats waar de wateraansluiting uitgevoerd wordt is goed toegankelijk.	☐
Keldergaten en putten van liftschachten zijn voorzien van leuning of bedekt met een stevig deksel.	☐
Indien de watermeter(s) in de kelder geplaatst wordt, is een trap met leuning of goedgekeurde ladder voorzien.	☐
Er staat geen kraan, container,... opgesteld in de buurt waar we graafwerken moeten uitvoeren.	☐
De veiligheidscoördinator (indien van toepassing) werd op de hoogte gebracht van de werkzaamheden die Pidpa zal uitvoeren.	☐




Vorbereidende binnenwerken door klant (Minimale hoogte ruimte = 2,20 m)

Watermeter wordt ondergronds geplaatst, horizontaal



Toegang via kelder.

 Betonplex plaat, min. dikte 18mm
(door de klant te voorzien)


 Vrij te houden ruimte voor Pidpa

Aantal watermeters	min. afmetingen (BxH)
1 watermeter	100 cm x 60 cm
2 watermeters (meerloopstuk)	100 cm x 95 cm
3 watermeters (meerloopstuk)	100 cm x 110 cm
4 watermeters (meerloopstuk)	100 cm x 125 cm


De bovenste watermeter wordt steeds op ± 100 cm van de vloer (afgewerkte vloerplas) geplaatst.




Vorbereidende buitenwerken door klant.
Watermeter wordt ondergronds geplaatst, horizontaal.
 Toegang via voorgevel naar achterkelder. Waterdichte doorsteek pvc-buis door voorkelder.



Type pvc-buis




Naast gebruik van pvc-buis kan ook combinatie
pvc-buis + energiesteen gekozen worden.



onderste buis wordt gebruikt

Aanduiding
einde pvc-buis

Waterdicht
afsluiten



pvc-buis is waterdicht verbonden met kelder
en loopt ononderbroken door tot aan rooilijn.

